

Elkontrollen

Rapport fra periodisk kontroll av landbruksinstallasjoner og enkle næringsbygg

Årskontroll - 22.02.2019

| Nettinstallatør | | Oppdragsgiver (Kunde) | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Firma/Navn: | Helset Elektro AS | Firma/Navn: | Interesselaget Pauline Halls Vei |
| Kontaktperson: | Emil Møller Sørensen | Kontaktperson: | |
| Adresse: | Ringeriksveien 256B | Adresse: | Postboks 128 |
| Postnr/Sted: | 1340 Skui | Postnr/Sted: | 1411 KOLBOTN |
| Telefon: | 466 12000 | Telefon: | |
| E-post: | post@helsetelektro.no | E-post: | postmaster@paulinehallsvei.org |
| Ordre | | Kunde | |
| Ordrenummer: | 16488 | Kundenummer: | 13647 |
| Anleggsadresse | | | |
| Firma/Navn: | Interesselaget Pauline Halls Vei | | |
| Adresse: | Postboks 128 | | |
| Postnr/Sted: | 1411 KOLBOTN | | |
| Anlegg - kontaktperson | | | |
| <input type="checkbox"/> Eier | <input type="checkbox"/> Bruker | <input type="checkbox"/> Annet | Telefon: |
| Navn: | | Epost: | |
| Anleggsbeskrivelse | | | |
| Type anlegg: | Garasjeanlegg - EV-lading | | Byggeår |
| Utført iht.: | <input type="checkbox"/> NEK-EN 400 | Utg: | Senere utbedret |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Annet | Beskr: | EV-installasjon NEK400:2014. Ellers ifra byggeår |

| Merknader | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Må utbedres omgående: | |
| Må utbedres innen angitt frist: | |
| Forslag til forbedringer: | |
| Frist for utbedring: | Neste periodiske kontroll: 2021-01-12 |

| SJEKKPUNKT | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| Måling/prøving | Ja | Nei | Ikke aktuelt | KOMMENTAR | VERDI | OK |
| Isolasjonsresistansen på installasjonen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperatur/Varmgang i fordeling | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kontinuitet i jordledninger og utjevninger | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ikke verifisert | | <input type="checkbox"/> |
| Overgangsmotstand til jord | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ikke verifisert | | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk utkobling | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gulv- og veggresistans | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Andre målinger | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sjekk av WiFi-nett | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SELV, PELV og elektrisk adskillelse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jordfeilbryter/jordfeilvarsler/utkobling/lyd | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

| SJEKKPUNKT | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|
| <i>Sikringsskap</i> | <i>OK</i> | <i>Avvik</i> | <i>Ikke aktuelt</i> | <i>KOMMENTAR</i> | | <i>RETTET</i> |
| Tilgjengelig for ettersyn | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Merking av kurser og utstyr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Defekt utstyr, bunnskruer, sikringsautomater/elementer og rengjøring | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Forhold mellom kabler og vern | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Utstyrets kapslingsgrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Kabelinnføringer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Tilkoblinger og varmgang | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Overspenningsvern | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| SJEKKPUNKT | | | | | | |
| <i>Jording</i> | <i>OK</i> | <i>Avvik</i> | <i>Ikke aktuelt</i> | <i>KOMMENTAR</i> | | <i>RETTET</i> |
| Hovedjord tilkoblet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Jording av stikkontakter og utstyr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Tilleggsutjevningforbindelser | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| SJEKKPUNKT | | | | | | |
| <i>Installasjon</i> | <i>OK</i> | <i>Avvik</i> | <i>Ikke aktuelt</i> | <i>KOMMENTAR</i> | | <i>RETTET</i> |
| Bruksendring | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Varmgang i kontakter, koblingsbokser, stikkontakter, plugg, motorer med mer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Utstyrets kapslingsgrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Utstyr montert ihht monteringsanvisninger | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Vedlikehold av utstyr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Kabler, ledninger og bevegelige ledninger | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Brannetting | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Varmeanlegg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Dokumentasjon på installasjoner utført etter 1999 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Generell betraktning om den faste installasjonens tilstand | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Eventuelt | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Belysningsanlegg | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| SJEKKPUNKT | | | | | | |
| <i>Brannvern</i> | <i>OK</i> | <i>Avvik</i> | <i>Ikke aktuelt</i> | <i>KOMMENTAR</i> | | <i>RETTET</i> |
| Brannslukningsutstyr og rømningsveier | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke synlig Brannslukningsutstyr. Ikke et avvik, men å anbefale | | <input type="checkbox"/> |
| Brannvarslingsanlegg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke montert Brannvarslingsanlegg. Ikke et avvik, men å anbefale | | <input type="checkbox"/> |

| SJEKKPUNKT | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| Informasjon | OK | Avvik | Ikke aktuelt | KOMMENTAR | | RETTET |
| Samsvarserklæring og dokumentasjon | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Kabler og skjøteledninger | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Jordfeilbryter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Eier/brukers ansvar | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Tavler, utstyr og motorer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Kapsling og isolasjon | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Belysning og varme | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Ventilasjon | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Brannvern | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Alarmanlegg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Forsvarlig bruk av forbruksapparater og fast utstyr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Overspenningsvern | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Batteribytte på røykvarsler | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |

| SJEKKPUNKT | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|--------------------------|
| Generelt | Ja | Nei | Ikke aktuelt | KOMMENTAR | | OK |
| Er bruk av materiell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |

Viktig: Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og at det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende regelverk.

Gjennomgang og kontroll av den elektriske installasjonen er basert på visuell kontroll, evt. kontrollmålinger, eksisterende dokumentasjon samt oppdragsgivers påvisninger og informasjon. Demontering av utstyr foretas kun ved mistanke om feil/mangler. Det tas forbehold om skjulte feil og mangler som en normalt aktsom gjennomgang av oppdraget ikke kan avdekke.

| Kontrollert av: | | | | Rettet av: | |
|-----------------|--|---------------|--|------------|--|
| Navn | Emil Møller Sørensen | | | Navn: | Emil Møller Sørensen |
| Dato: | 2019-11-15 | Sertifikatnr. | | Dato: | 2019-11-15 |
| Signatur: | Elektronisk signert av Emil Møller Sørensen. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart. | | | Signatur: | Elektronisk signert av Emil Møller Sørensen. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart. |