

# Elkontrollen

## Rapport fra periodisk kontroll av landbruksinstallasjoner og enkle næringsbygg

### Årlig kontroll av elbilldeanlegget

Nettinstallatør		Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	Helset Elektro AS	Firma/Navn:	Interesselaget Pauline Halls Vei
Kontaktperson:	Emil Møller Sørensen	Kontaktperson:	
Adresse:	Ringeriksveien 256B	Adresse:	Interesselaget Pauline Halls vei
Postnr/Sted:	1340Skui	Postnr/Sted:	1410 Kolbotn
Telefon:	466 12000	Telefon:	
E-post:	post@helsetelektro.no	E-post:	postmaster@paulinehallsvei.org
Ordre		Kunde	
Ordrenummer:	21165	Kundenummer:	13647
Anleggsadresse			
Firma/Navn:	Interesselaget Pauline Halls Vei		
Adresse:	Interesselaget Pauline Halls vei		
Postnr/Sted:	1410 Kolbotn		
Anlegg - kontaktperson			
<input type="checkbox"/> Eier	<input type="checkbox"/> Bruker	<input type="checkbox"/> Annet	Telefon:
Navn:		Epost:	
Anleggsbeskrivelse			
Type anlegg:	Andre næringsbygg		Byggeår
Utført iht.:	<input checked="" type="checkbox"/> NEK-EN 400	Utg:	2014
	<input type="checkbox"/> Annet	Beskr:	Senere utbedret

Merknader	
<b>Må utbedres omgående:</b>	
Må utbedres innen angitt frist:	
Forslag til forbedringer:	
Frist for utbedring:	Neste periodiske kontroll:

SJEKKPUNKT						
Måling/prøving	Ja	Nei	Ikke aktuelt	KOMMENTAR	VERDI	OK
Isolasjonsresistansen på installasjonen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatur/Varmgang i fordeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Kontinuitet i jordledninger og utjevninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Overgangsmotstand til jord	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ikke målt		<input type="checkbox"/>
Automatisk utkobling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Gulv- og veggresistans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Andre målinger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
SELV, PELV og elektrisk adskillelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Jordfeilbryter/jordfeilvarsler/utkobling/lyd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

... Fortsettelse fra forrige side

SJEKKPUNKT						
<i>Sikringsskap</i>	<i>OK</i>	<i>Avvik</i>	<i>Ikke aktuelt</i>	<i>KOMMENTAR</i>		<i>RETTET</i>
Tilgjengelig for ettersyn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Merking av kurser og utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Defekt utstyr, bunnskruer, sikringsautomater/elementer og rengjøring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Forhold mellom kabler og vern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Utstyrets kapslingsgrad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Kabelinnføringer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Tilkoblinger og varmgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Overspenningsvern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
SJEKKPUNKT						
<i>Jording</i>	<i>OK</i>	<i>Avvik</i>	<i>Ikke aktuelt</i>	<i>KOMMENTAR</i>		<i>RETTET</i>
Hovedjord tilkoblet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Jording av stikkontakter og utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Tilleggsutjevningforbindelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
SJEKKPUNKT						
<i>Installasjon</i>	<i>OK</i>	<i>Avvik</i>	<i>Ikke aktuelt</i>	<i>KOMMENTAR</i>		<i>RETTET</i>
Bruksendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Varmgang i kontakter, koblingsbokser, stikkontakter, plugger, motorer med mer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Utstyrets kapslingsgrad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Utstyr montert ihht monteringsanvisninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Vedlikehold av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Kabler, ledninger og bevegelige ledninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Brannetting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Varmeanlegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Dokumentasjon på installasjoner utført etter 1999	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Generell betraktning om den faste installasjonens tilstand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Eventuelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Belysningsanlegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
SJEKKPUNKT						
<i>Brannvern</i>	<i>OK</i>	<i>Avvik</i>	<i>Ikke aktuelt</i>	<i>KOMMENTAR</i>		<i>RETTET</i>
Brannslukningsutstyr og rømningsveier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Brannvarslingsanlegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

SJEKKPUNKT						
Informasjon	OK	Avvik	Ikke aktuelt	KOMMENTAR		RETTET
Samsvarserklæring og dokumentasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Kabler og skjøteledninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Jordfeilbryter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Eier/brukers ansvar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Tavler, utstyr og motorer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Kapsling og isolasjon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Belysning og varme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Ventilasjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Brannvern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Alarmanlegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Forsvarlig bruk av forbruksapparater og fast utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Overspenningsvern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Batteribytte på røykvarsler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
SJEKKPUNKT						
Generelt	Ja	Nei	Ikke aktuelt	KOMMENTAR		OK
Er bruk av materiell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Viktig: Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og at det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende regelverk.

**Gjennomgang og kontroll av den elektriske installasjonen er basert på visuell kontroll, evt. kontrollmålinger, eksisterende dokumentasjon samt oppdragsgivers påvisninger og informasjon. Demontering av utstyr foretas kun ved mistanke om feil/mangler. Det tas forbehold om skjulte feil og mangler som en normalt aktsom gjennomgang av oppdraget ikke kan avdekke.**

Kontrollert av:			Rettet av:	
Navn	Kristian Risåsen Bjerke		Navn:	
Dato:	2021-10-05	Sertifikatnr.	Dato:	
Signatur:	Elektronisk signert av Kristian Risåsen Bjerke. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart.		Signatur:	